Jelmagyarázat

Tervezett:

- NYY-J 4×10 ill. 4×16 mm² kőzvű, fűdkábel
- 4m-es acél kandelábber Altra2 24W Lisebel
- KPE 90 kábelvédőcső
- NAYY-J 4×95 mm² 1 kV-os csatlakozó kábel ultrai alatt KPE160 védőcsőben
- K-32 kőzv. kapcsoló

Meglévő:

- 1 kV-os fűdkábel
- 20 kV-os légvezeték
- kőzvilágítási fűdkábel
- kandelábber
- víz hálózat
- szennyvíz hálózat
- gáz hálózat
- távhőzési hálózat (TCom)

Megjegyzés:
- Az M1 elosztószekrénybe a kábel indításához új EFEN NH00 biztosítócsoport beépítése szükséges.

Érintésvédelem: Nullázás TN rendszer

TROMOS

Vecsés, Gyáli patak menti futópálya közvilágítási hálózat létesítése

Nyomvonalrajz

Rendszám	Nyár	2.12.21	
Tervezett	Dán Zsolt		
Rajzolt	Nyár		
Dátum	2021. 02. 10		

Megfelelő	Dán Zsolt	Vecsés, Gyáli patak menti futópálya közvilágítási hálózat létesítése	Rajzszám
Megfelelő	Nyár		117-04-01